



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. **88** del **11-10-2016**

OGGETTO: **INAGIBILITA' EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL' INFANZIA SITO IN VILLA SAN NICOLA.**

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Ortona è stato destinatario di un contributo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai sensi dell'articolo 1, comma 177 della L. 13 luglio 2015 n.107 ("Legge Buona Scuola") per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, quale attività di conoscenza del grado di sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti;

In particolare il Comune di Ortona è risultato beneficiario dell'importo di € 70.000,00 di cui € 21.700,00 a carico dell'ente comunale, per l'esecuzione di indagini a n. 10 scuole del territorio;

CONSIDERATO che con Determinazione III Settore n.17 del 28.01.2016 sono stati conferiti gli incarichi a professionisti esterni e al laboratorio di prove sui materiali, per l'esecuzione delle indagini diagnostiche alle seguenti scuole comunali:

- 1) Scuola Primaria San Francesco
- 2) Scuola media D. Pugliesi di Via Mazzini
- 3) Scuola Primaria Caldari;
- 4) Scuola Primaria S. Leonardo
- 5) Scuola Primaria Villa Grande
- 6) Scuola dell'Infanzia San Leonardo
- 7) Scuola primaria S. Giuseppe palazzina A
- 8) Scuola dell'Infanzia S. Nicola
- 9) Scuola primaria S. Giuseppe palazzina B
- 10) Scuola dell'Infanzia Gran Sasso

CONSIDERATO che in data 04/10/2016 sono state rimesse dai professionisti incaricati le relazioni conclusive ed i risultati delle indagini diagnostiche;

CONSIDERATO che dall'esame della suddetta documentazione tecnica si rilevano situazioni di rischio per la SCUOLA DELL' INFANZIA SAN NICOLA in quanto dall'esecuzione delle indagini diagnostiche, sono stati riscontrati problemi di trasmissione di quota dei carichi della copertura sulla controsoffittatura realizzata con solaio di tipo SAP;

DATO atto che nel fabbricato di cui sopra le situazioni di rischio accertate risultano tali da costituire potenziale pericolo per gli occupanti e precludere l'utilizzo sino alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza;

RITENUTO necessario adottare in via precauzionale i provvedimenti a tutela della incolumità pubblica e privata;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza immediata, l'edificio scolastico comunale sede della scuola dell'Infanzia San Nicola, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse, è dichiarato inagibile e con il presente provvedimento se ne dispone il divieto di utilizzo, fatta eccezione al personale espressamente autorizzato ad effettuare le operazioni di trasloco, rilievi tecnici ed interventi di ristrutturazione-messa in sicurezza.

DISPONE

A far data dal 17/10/2016, le attività didattiche svolte presso la scuola dell'infanzia S. Nicola sono trasferite presso l'edificio scuola dell'infanzia Fontegrande in Via L. Ferrara.

INCARICA

Il Dirigente III Settore del Comune di Ortona per il trasloco e l'adeguamento dei locali di edilizia scolastica presso il nuovo edificio, come sopra indicato.

Il Dirigente IV Settore del Comune di Ortona per le attività di predisposizione ed organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e refezione.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza ai Dirigenti scolastici I e II Comprensivo e ai Dirigenti III e IV Settore del Comune di Ortona.

La pubblicazione della presente all'albo pretorio informatico e al sito istituzionale dell'Ente.

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Chieti, alla Regione Abruzzo e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o di piena conoscenza del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente III Settore dott.ssa Mariella Colaiezzi tel. 085 9057203, mail: m.colaiuzzi@comuneortona.ch.it, pec: protocollo@pec.comuneortona.ch.it.

IL SINDACO
d'OTTAVIO VINCENZO